





ILUMINAÇÃO E TOMADAS-PLANTA BAIXA-1 PAVIMENTO

[illegible]












FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS SOB A LAJE SEM ESCALA



- 1 - ELETROCALHA PERFURADA
2 - SEPTO DIVISOR (100mm) - QUANDO SOLICITADO
3 - PERFILADO 28x28mm PARA SUPORTE
4 - PORCA E ARRUELA LISA DE Ø3/8" DE AÇO GALV
5 - TIRANTE DE AÇO GALV. Ø3/8" ROSCA TOTAL
6 - CHUMBADOR PARABOL Ø3/8"

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA COM SUPORTE SEM ESCALA


LEGENDA GERAL

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=40CM
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=120CM
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=VERIFICAR EQUIPAMENTO
	CURVA PARA ELETROCALHA PERFURADA - 100x100mm - ELÉTRICA
	SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO
	TÊ PARA ELETROCALHA PERFURADA - 100x100mm - ELÉTRICA
	ELETROCALHA PERFURADA - 100x100mm - ELÉTRICA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	NEUTRO, FASE E TERRA
	ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO FORRO
	ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO PISO/PAREDE

NOTAS GERAIS

- 1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO Ø3/4"
- 2 - OS PERCURSOS DOS ELETRODUTOS EM PLANTA BAIXA FORAM DISPOSTOS VISANDO UMA MELHOR LEITURA DO PROJETO, NA FASE DE EXECUÇÃO DEVE-SE DAR PREFERÊNCIA AO TRAJEITO MAIS RETILÍNEO POSSÍVEL, DESCONSIDERANDO-SE ASSIM, ALGUMAS DAS CURVAS AQUI MENCIONADAS.

LEGENDA DE CABOS

TÍTULO DO PROJETO:					
PROJETO ELÉTRICO E.M.E.I.E.F. VITAL LUCAS					
TÍTULO DO DESENHO:					
AR CONDICIONADO - 1 PAVIMENTO					
ENDEREÇO DA OBRA: R. ALEXANDRE COSTA PEÇANHA, S/Nº - SÃO JOSÉ				LOCALIDADE: RIO NOVO DO SUL - ES	
ZONEAMENTO: -	COEF. DE APROV.: -	TAXA DE OCUPAÇÃO: -	DATA DO PROJETO: 26/01/2023	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 04/06
USO DA EDIFICAÇÃO: PÚBLICO					REVISÃO N°: 04
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL			CPF/CNPJ: 27.165.711/0001-7		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:			NOME DO PROFISSIONAL: GLEYDSON CAPAZ LIMA		
			CAU/CREA N°: CREA-ES -046458/D.		TELEFONE: (27)99776-6142
			E-MAIL: -		
			CADISTA: -		
QUADRO DE ÁREAS (m²):			ASSINATURAS:		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL		
			<div>Documento assinado digitalmente GLEYDSON CAPAZ LIMA Data: 06/10/2024 12:24:49-0300 Verifique em https://validar.rli.gov.br</div>		
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
			ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/03/2025 08:08:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N57V30>